

कार्यालय अधिष्ठान अग्निशामक पदाधिकारी, औरंगाबाद

ज्ञापक... 390

संचिका - 26

दिनांक... 19-5-16

प्रेषक,

अग्निशामक प्रभारी

औरंगाबाद (बिहार)

सेवा में,

विशेष न्याय विभाग सी. एफ. इन्टेलिजेंट ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन
व्यवस्थापक नगरपालिका (औरंगाबाद)

विषय :- विद्यालय भवन के अग्निशामक यंत्रों का जाँच प्रतिवेदन एवं सलाह पत्र देने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि 34 शीफ्ट शाखा औरंगाबाद का मेरे द्वारा विद्यालय भवन में रखे अग्निशामक यंत्रों की जाँच कराई गयी। जाँचों परान्त सभी अग्निशामक यंत्र चालू एवं क्रिया शिल पाया गया। 19/5/2016 तक के लिए सही है। अग्निशामक वाहन को विद्यालय भवन तक जाने में कोई दिक्कत नहीं है।

व्यवस्थापक को निम्नलिखित सुझाव दिया जाता है :-

1. व्यवस्थापक I.S 2190 = 1992 के अनुसार अग्निशामक यंत्रों का संधारण एवं रख रखाव करेंगे।
2. व्यवस्थापक N.R.C. के गाईड लाईन का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
3. संधारण के कारण अग्निशामक यंत्रों में आने वाली खराबी की सारी जवाबदेही व्यवस्थापक पर होगी।
4. व्यवस्थापक वर्ष एक बार Mock Exit Drill का आयोजन कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. व्यवस्थापक वर्ष में एक बार इस कार्यालय से अग्निशामक यंत्रों एवं व्यवस्था की जाँच आवश्यक कर कर प्रमाण-पत्र लेना सुनिश्चित करेंगे।

साथ ही साथ अग्निशामक यंत्रों की रख रखाव
उपरोक्त अनुसार देनी अपेक्षा की जाती है।

विशेष न्याय विभाग

औरंगाबाद

19-05-2016

अधिष्ठान अग्निशामक पदाधिकारी
औरंगाबाद